

NADZÓR AUTORSKI nr E-01

INWESTOR	<i>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.</i>
OBIEKT	<i>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.</i>
BRANŻA	<i>Elektryczna</i>
WYKONUJĄCY NADZÓR	<i>Jacek Balana</i>
DATA	<i>31.07.2018</i>

Dotyczy: Zmian w dokumentacji instalacji sygnalizacji pożaru.

Treść Nadzoru:

W związku z optymalizacją kosztów inwestycyjnych zaleca się zmianę typu sygnalizatorów użytych w budynku głównym z SG-Pgw2 na SA-K5.

Montaż instalacji sygnalizacji pożaru w budynku Balneologii zostanie podzielony na dwa etapy.

W pierwszym etapie nie będą montowane następujące elementy SSP:

- czujki o adresach: 2.5-7, 2.9-13, 2.15, 2.21, 2.26, 2.28, 2.29 – 13 kpl.
- przyciski ROP: 2.8, 2.14, 2.33 – 3 kpl.
- sygnalizatory akustyczne: SA 2.4, SA 2.6, SA 2.7 – 3 kpl.

Redukcja osprzętu SSP powoduje również redukcje okablowania. Należy jedynie pamiętać, by obie linie pętli nie były układane obok siebie.

Kolejny etap będzie obejmował pozostałą część instalacji.

inż. JACEK BALANA
Uprawn. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności: instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Upr. bud. MAP/0384/PW/OE/08

inż. Jacek Balana