

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
SYMBOL	D1
SCHEMAT	
WEWN. WYM. OŚCIEŻNICY (S/H)	80x200
IŁOŚĆ L/P	PRAWY - 1 szt LEWE - 1 szt
SUMA OGÓŁEM	2szt
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	EI30
PARAMETRY AKUSTYCZNE	Rw=42dB
UWAGI	DRZWI STALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE, EI30, WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ, KOLOR popiel RAL 7038 lub biały STANDARD
UWAGI:	DRZWI DO POM. S-01, Z KOMUNIKACJI OGÓLNEJ Z ZAMKIEM REWERSYJNYM. ELEKTROZACZEP: 12V, DC <i>wg opr. branżowego</i>
WIDOK Z ZEWNĄTRZ, WYMIAR ZESTAWCZY WG WYTYCZNYCH WYKONACY	

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE I PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM! NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA/WYPOSAŻENIA I PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH
2. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY MUSZĄ ZGODNIE Z PRAWEM POSIADAĆ WYMAGANE I AKTUALNE CERTYFIKATY, ATESTY, APROBATY I DOPUSZCZENIA.
3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. BRANŻOWYMI.
4. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
5. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZECIWPÓŻAROWO.
6. ZAWIESIA ORAZ UCHWYTY MONTAŻOWE NALEŻY MONTOWAĆ BEZPOŚREDNIO DO PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, A W PRZYPADKACH, GDY NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI NALEŻY WYKONAĆ KONSTRUKCJE WSPORCZE Z Kształowników stalowych indywidualnie dla każdej zaistniałej sytuacji.
7. PROJEKTANT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJĄCE Z USZCZEGÓLWIENIA ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH, WYMÓGÓW STAWIANYCH PRZEZ TECHNOLOGIE, KONSTRUKCJE I INSTALACJE ORAZ ZMIAN WPROWADZONYCH PRZEZ INWESTORA.
8. WSZELKIE PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ PRZY ZACHOWANIU OBOWIĄZUJĄCYCH NORM, PRZEPISÓW ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
9. WSZELKIE ODSZTĘPSTWA OD PROJEKTU NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.



PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH

Siedziba: 32-095 Narama, ul. Graniczna 505
Biuro: 30-718 Kraków, ul. Myśliwska 68 pom. 315
Tel. 603-379-601
E-mail: biuro@el-ter.com.pl www.el-ter.com.pl

INWESTOR	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.		
OBIEKT	Serwerownia w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9, 31-752 Kraków.		
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Kidon	MPOIA/049/2009	
Data: 05.2019	Skala	1:50	Nr rys. PW_Arch_05